

STAROSTWO POWIATOWE  
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM  
**Zespół Koordynacyjny**  
**Uzgadniania Dokumentacji Projektowej**  
ul. Słowackiego 8  
87-700 Aleksandrów Kujawski

## **PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ** **NR GN.Gz.6630.1795.2019**

uzgodnienia dokumentacji projektowej

**Przedmiot uzgodnienia :** Przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, hydrantowe

**Przewodniczący Narady Koordynacyjnej : Aleksandra Tarczykowska**

**Zlecniodawca :** Konstrukcyjna Pracownia Projektowa  
Piotr Jan Wojtczak  
87-800 Włocławek  
Zagajewskiego 18/28

**Zlecenie nr : GN.Gz.6630.1795.2019**

**Data wpływu zlecenia:** 2019-08-28

**Data uzgodnienia:** 2019-08-29

**Nazwa jednostki projektowej : Konstrukcyjna Pracownia Projektowa**  
**Piotr Jan Wojtczak**  
**87-800 Włocławek**  
**Zagajewskiego 18/28**

**Autor opracowania (projektant):** B. Kamiński

**Inwestor :** POWIAT ALEKSANDROWSKI

87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  
Słowackiego 8

**Nr dec. o war. zab.:** ---

**Nr war. tech.:** 16/2019

**Lokalizacja obiektu :** Aleksandrów Kuj., ul. Wyspiańskiego, działki nr: 18.14/33, 17.11

**Podstawa prawna:**

1) Art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b,28c,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z póź.zm.)

**Uwagi i zalecenia zgodne z opinią zespołu koordynacyjnego:**

W trakcie budowy - układania urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie zachowywać i respektować wymagane normą N-SEP-E-004 odległości w pionie oraz w poziomie od istniejących urządzeń energetycznych.

Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych w związku z prowadzonymi robotami należy usuwać kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora budującego.

Zachować odległość poziomą od posadowienia słupów energetycznych min. 0,8 m.

Roboty budowlane w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzić metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego.

Inwestor jest zobowiązany zapewnić wyznaczenie przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektów projektowych, a po zakończeniu ich budowy - dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - W PRZYPADKU PRZEWODÓW PODZIEMNYCH - PRZED ICH ZASYPANIEM.

Uzgodnienie lokalizacji jest jednym z warunków zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę przez właściwy terenowo organ architektoniczno-budowlany, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.

Podczas prowadzenia prac zwrócić szczególną uwagę na istniejące punkty osnowy poziomej III klasy. W przypadku uszkodzenia w/w punktów osnowy sprawca szkody poniesie konsekwencje wynikające z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (2010: Dz.U. Nr 193, poz.1287, art.48 ust.1 pkt.3).

Nie przestrzeganie powyższych uwag i zaleceń podlega sankcjom wynikającym z art.48 pkt.6 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku "Prawo geodezyjne i kartograficzne".

Z up. STAROSTY  
*45*  
*Aleksandra Tarczykowska*  
Podinspektor  
w Wydziale Geodezji, Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska