

RI.Rz.2720.1.3.2023

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SWZ/ (3)

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu; 2023/S 105-328080 z dnia 2 czerwca 2023 roku.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3fc3d5ea-fdff-11ed-9355-06954b8c6cb9.

Działając na podstawie art.135 ust.2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r.poz.1710, ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań z wyjaśnieniami treści SWZ.

Informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust.2 i 6 pzp, przekazujemy treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, wniesionych przez Wykonawcę wraz z wyjaśnieniami treści SWZ Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów mocy w stosunku jeden optymalizator na dwa moduły.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie optymalizatorów współpracujących z dwoma modułami pod warunkiem odpowiedniego ich doboru zgodnie z zaleceniem producenta i współpracującymi z modułami oraz falownikiem, który będzie zastosowany na przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 2

Które wymagania są obowiązujące co do paneli fotowoltaicznych i inwerterów? Te wskazane w projekcie technicznym czy STWIOR?

Pomiędzy dokumentami występują rozbieżności, np. STWIOR wymaga gwarancji produktowej na panele PV na poziomie 25 lat, natomiast projekt techniczny 15 lat.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania obowiązujące co do paneli fotowoltaicznych i inwerterów zostały określone w Specyfikacji warunków zamówienia pkt 4 ppkt.4.4 lit. a i b) tj:

a) gwarancja mechaniczna producenta paneli fotowoltaicznych min.15 lat oraz gwarancja liniowa min.85% mocy początkowej po 25 latach użytkowania wraz z niezbędnym osprzętem oraz urządzeniami umożliwiającymi prace całej instalacji,

b) gwarancja producenta inwertera fotowoltaicznego min.10 lat.

Ponadto Zamawiający informuje , że obowiązujące są wymagania określone w projektach instalacji fotowoltaicznej poszczególnych obiektów objętych przedmiotem zamówienia , a dla budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku wymagania określone w projektach architektoniczno-budowlanych instalacji fotowoltaicznej oraz w projekcie technicznym – montaż instalacji fotowoltaicznej.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jest niezbędna do określenia standardu i jakości wykonania robót. Zawiera zbiory wymagań związanych z zamawianymi robotami budowlanymi. Służą określeniu właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości zastosowanych materiałów a także oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Lidia Tokarska

WICESTAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Andrzej Łozicki